



# 中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312313000145

委托人 人民电器集团防爆电器有限公司  
 地址 浙江省乐清市柳市镇智广工业区(人民电器集团有限公司内)  
 生产者 人民电器集团防爆电器有限公司  
 地址 浙江省乐清市柳市镇智广工业区(人民电器集团有限公司内)  
 生产企业 人民电器集团防爆电器有限公司  
 生产地址 浙江省乐清市柳市镇智广工业区(人民电器集团有限公司内)  
 产品名称 防爆电缆夹紧密封接头  
 型号规格 DQM M63×1.5  
 防爆标志 Ex d IIC Gb, Exe IIC Gb, Ex tD A20 IP66  
 依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010, GB3836.3-2010,  
 GB12476.1-2013, GB12476.5-2013

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 09 月 04 日

有效期至 2025 年 09 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆天玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com  
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0007897





# 中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312313000145

第 1 页 共 1 页

## 产品相关信息:

### 1、本证书覆盖产品如下:

- DQM (M20、M25、M40、M50、M63)×1.5, NPT1/2, NPT3/4, NPT1,  
NPT1 1/4, NPT1 1/2, NPT2

防爆标志: Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tD A20 IP66

DQM G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2

防爆标志: Ex e IIC Gb, Ex tD A20 IP66

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

### 2、安全使用条件:

- 产品安装后应符合防爆型式要求。

- 见产品使用说明书。

### 3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2008X0231

### 4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 09 月 04 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: [www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: [ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)