



2012000691A

检测
CNAS L1016

防爆合格证

(编号: 81507141)

Ex

单位名称	人民电器集团防爆电器有限公司		
地 址	乐清市柳市镇智广工业区 (人民电器集团有限公司内)		
型号规格	BXJ	AC220V/380V	150A
产品名称	防爆接线箱	防爆标志	Ex d II B T6 Gb/Ex tD A21 IP65 T80 °C
产品标准	Q/RMD-120-2015	图样编号	2RM.670.010.1
备 注	1、可代表产品: 电流 ≤ 150A; 2、环境温度: -40 °C ~ +40 °C。		

对上述产品图样及技术文件的审查、样品检验, 符合下列标准:

GB 3836.1 — 2010、GB 3836.2 — 2010、GB12476.1 — 2013、GB12476.5 — 2013。

本证有效期至: 2020 年 11 月 27 日

批准:

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

发证日期: 2015 年 11 月 28 日

