



150008220691

防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1018

防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号 SYEx18. 1095X
Certificate No.

制造商 Manufacturer	人民电器集团防爆电器有限公司		
地址 Address	乐清市柳市镇智广工业区（人民电器集团有限公司内）		
生产企业 Factory	人民电器集团防爆电器有限公司		
地址 Address	乐清市柳市镇智广工业区（人民电器集团有限公司内）		
产品名称 Name of product	防爆接线箱		
型号规格 Type specification	BXJ	AC380/220V 200A	DC24V 5A
防爆标志 Ex-marking	Ex e IIB T4 Gb/Ex e IIC T4 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ Ex ia IIB T6 Ga/Ex ia IIC T6 Ga/Ex iaD 20 T80℃		
产品标准 Product standards	Q/RM 006-2018	图样编号 Drawing No.	BXJ-00
备注 Note	<p>1. 产品额定电压 AC380/220V、额定电流 200A 时，防爆标志为 Ex e IIB T4 Gb/Ex e IIC T4 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃，产品可用于额定电流 200A 以下使用条件；最高电压 DC24V、最大电流 5A 时，防爆标志为 Ex ia IIB T6 Ga/Ex ia IIC T6 Ga/Ex iaD 20 T80℃。</p> <p>2. 本产品作为本质安全型简单设备使用时，连接应符合本质安全电路连接要求。</p>		



经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：

According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB 12476. 1-2013	可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分：通用要求
GB 12476. 4-2010	可燃性粉尘环境用电气设备 第 4 部分：本质安全型“iD”
GB 12476. 5-2013	可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分：外壳保护型“tD”
GB 3836. 1-2010	爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求
GB 3836. 3-2010	爆炸性环境 第 3 部分：由增安型“e”保护的 设备
GB 3836. 4-2010	爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型“i”保护的 设备

批准
Approved by

发证日期
Date of issue

2018-12-25

证书有效期至
Valid date

2023-12-24

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街 10 号
电话 Tel: 024-25833213, 25833649-8033, 8037
证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141
传真 Fax: 024-25303261-8037
E-mail: sy_ex@sina.com

注：本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.