



2012000691A

检测
CNAS L1016

防爆合格证

(编号: 81507147)

Ex

单位名称	人民电器集团防爆电器有限公司		
地 址	乐清市柳市镇智广工业区 (人民电器集团有限公司内)		
型号规格	BXK	380V	16A
产品名称	防爆控制箱	防爆标志	Ex demb II B T6 Gb/Ex tD A21 IP65 T80 °C
产品标准	Q/RMD 190-2015	图样编号	3RM.690.003
备 注	1、可代表产品: 电流 \leq 16A; 2、内装防爆防腐控制按钮、防爆防腐信号灯、防爆防腐电流表 Ex 元件; 3、环境温度: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。		

对上述产品图样及技术文件的审查、样品检验,符合下列标准:

GB 3836.1 — 2010、GB 3836.2 — 2010、GB 3836.3 — 2010、GB 3836.9-2006、
GB12476.1 — 2013、GB12476.5 — 2013。

本证有效期至: 2020年11月29日

批准:

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

发证日期: 2015年11月30日

