



170021340277



(2017)国认监认字(070)号



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0510

检 验 报 告

ASSESSMENT AND TEST REPORTS

编 号: 1706F114
Reference No:

产 品 名 称: 防爆防腐主令控制器
Product name _____
申 检 单 位: 人民电器集团防爆电器有限公司
Applicant _____
检 验 类 别: 防爆合格证
Kind of test _____



国家防爆电气产品质量监督检验中心

China National Quality Supervision and Test Centre
for Explosion Protected Electrical Products

检验报告专用章

2017 年 8 月 28 日
year month day

地址: 河南省南阳市仲景北路 20 号

邮编: 473008

电话: (0377) 63258564 63258555

传真: (0377) 63208175

E-Mail: cqst@cn-ex.com

网址: <http://www.china-ex.com>

Add: No.20 North Zhongjing Road, Nanyang, Henan

Post code:473008

Tel: (0377) 63258564 63258555

Fax: (0377) 63208175

E-Mail: cqst@cn-ex.com

<http://www.china-ex.com>

检 验 报 告

ASSESSMENT AND TEST REPORTS

编 号(No.): 1706F114

第 1 页 共 2 页

产品名称 Product	防爆防腐主令控制器		型号规格 Model/Type	BZA8030 AC380V 16A		
商 标 Trade.mark	—		防爆标志 Ex--code	Ex d e IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP65 T80℃		
申检单位 名称、地址 Applicant/ Address	人民电器集团防爆电器有限公司 浙江省乐清市柳市镇车站路 555号		制造单位 名称、地址 Manufacture/ Address	人民电器集团防爆电器有限公司 浙江省乐清市柳市镇车站路 555号		
检验类别 Test kind	防爆合格证	样品编号 Serial No	1706F114	检验地点 Place of test	试验室	
样品来源 Sample from	送样	样品等级 Samplekind	合格品	检验日期 Date of test	2017.8.20~ 2017.8.26	
抽样地点 Place of spot	—	样品数量 Samples	1台	环境温度 Amb. Temp.	Max	30.0 ℃
抽样日期 Date of spot	—	抽样基数 Base of spot	—	相对湿度 Rel. Humid.	Min	24.0 ℃
抽样者 Spotsman	—	送样者 Deliver	—	到样日期 Received date	Max	61%
					Min	49%
产品描述 Product description	该产品为隔爆、增安型结构。外壳为增安型，材质为非金属 PA6，最小厚度为 4.0mm，腔内装有已取得防爆合格证的防爆防腐控制按钮。壳体上有 1 个已取得防爆合格证的电缆引入装置。各接合面之间均有橡胶密封垫，满足粉尘防爆要求。					
依据标准 Standards according to	GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》 GB3836.3-2010《爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的的设备》 GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：通用要求》 GB12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分：外壳保护型“tD”》					
检验项目 Item of Tests	1. 结构检查 2. 抗冲击试验 3. 温度试验 4. 外壳防护等级 (IP) 试验 5. 绝缘介电强度试验					
检验结果 Results of Tests	所检项目符合依据标准的规定。					
检验结论 Conclusion of tests	所检项目合格。					
备注 Remarks	耐热耐寒试验见 1706F125 检验报告。					
批准 approved		审核 reviewed		编制 prepared		

签发日期: 2017 年 8 月 28 日
Date year month day

说明: 1 本报告无批准签字和公章无效并且检验结果仅对来样被检项目有效。This report is not valid without approval signature and office seal and the test results are valid for the tested items of sample only.
2 本报告不准复制, 除非整体复制并事先经允许。This report must not be reproduced other than in its entirety and the prior permit.

检 验 报 告 (附页)

ASSESSMENT AND TEST REPORTS (ANNEX)

编 号(No.): 1706F114

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目/ 标准条款	检验部位	检 验 结 果	
			判 定	内 容
1	结构检查 GB3836.1 GB3836.2 GB3836.3 GB12476.1 GB12476.5 有关条款	整机	合格	1) 接地端子和标志符合标准规定。 2) 铭牌标志符合标准规定。 3) 配用已取得防爆合格证的防爆部件: (1) 产品名称: 防爆防腐按钮(开关) 型号规格: BBA1 AC380V/220V 16A 防爆标志: Ex de IIC Gb 数量: 3 个。 (2) 产品名称: 防爆夹紧密封接头 型号规格: DQM-M20×1.5 防爆标志: Ex d IIC Gb/DIP A20 数量: 1 个。
2	抗冲击试验 GB3836.1 26.4.2	壳体、按钮座	合格	按钮座承受质量为 1.0kg 的试验物体从高度 0.4m 垂直落下所产生的冲击能量, 结果无损坏。 壳体承受质量为 1.0kg 的试验物体从高度 0.4m 垂直落下所产生的冲击能量, 结果无损坏。
3	温度试验 GB3836.1 26.5.1	整机	合格	样品外壳、密封圈、端子、密封垫的最高表面温度分别为 49.0℃、46.0℃、52.0℃、45.5℃。 注: 最高表面温度按+40℃环境温度修正。
4	外壳防护等级(IP)试验 GB3836.1 26.4.5	整机	合格	6 级防尘试验: 将样品置入防尘箱中, 接上抽气管道, 抽气负压值小于 2kPa, 试验时间 2h, 试验后检查样品内无进尘; 5 级防水试验: 用 Φ6.3mm 喷头试验装置进行, 总流量 12.5L/min, 试验时间 3min, 试验后检查样品内无进水。
5	绝缘介电强度试验 GB3836.3 第 6.1 条	相对地、相间	合格	对样品相对地、相间分别施加 1760V、1760V, 50 Hz, 历时 60s 的耐压试验, 结果均未击穿。
	以下空白			

