

检验报告

№: 17XB0145-S

共 91 页 第 01 页

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2017年04月14日
产品名称	组合式变压器	产品型号	ZGS11-H-630/10
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	20170027
检验日期	2017年04月17日至 2017年06月08日	送样数量	1台
检验项目	例行试验 型式试验 特殊试验 低压电器元件的通电操作试验 高压负荷开关额定短路关合能力试验和额定开断能力试验	检验依据	JB/T 10217—2013 GB/T 6451—2015 JB/T 10088—2004 委托书要求
检验结论	组合式变压器(型号: ZGS11-H-630/10)例行试验、型式试验、特殊试验、低压电器元件的通电操作试验、高压负荷开关额定短路关合能力试验和额定开断能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求, 样品上述试验合格。		
备注	/		

签发日期: 2017年06月15日

有效期五年

注: 本结论仅对送样样品负责。



批准: 姜和平 审定: 邵建峰 审核: 刘永平 编制: 张峰



2014002878Z (2014)国认监认字(347)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心
Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

№ 17XB0145-S

检验 (试验) 报告

Test Report

委托单位: 江西变电设备有限公司
Client:

产品名称: 组合式变压器
Name of Product:

产品型号: ZGS11-H-630/10
Product Type:

检验类别: 委托试验
Test Category:

本实验室对出具的检验(试验)结果负责, 未经实验室书面同意, 不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.