



(2010)国认监认字(080)号

2010000394Z

检测
CNAS L0681

检验报告

No: CTQC/B-12. 183

样品名称: 干式电力变压器

送检单位: 江西变电设备有限公司

检验类别: 委托试验



国家变压器质量监督检验中心

沈阳变压器研究院股份有限公司变压器实验室

国家变压器质量监督检验中心

沈阳变压器研究院股份有限公司变压器实验室

检验报告

No: CTQC/B-12. 183

共 30 页第 2 页

样品名称	干式电力变压器	企业申请 型号	SCB10-2000/10
		确认型号	SCB10-2000/10
送检单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2012年08月24日
生产单位 地址	江西省崇仁县工业园区	原编号或 生产日期	2012294
检验依据	GB1094.11—2007 GB/T10228—2008 技术服务合同书	检验项目	例行试验 型式试验 声级测定 短路承受能力试验 局部放电测量
检验结论	干式电力变压器(型号: SCB10-2000/10) 例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验、局部放电测量的试验结果符合检验依据标准和技术服务合同书要求,样品上述试验合格。		
备注	签发日期: 2012年08月27日 有效期限: 一年 		

批准: 于世成 审核: 鞠久江 校核: 步江 编制: 诺庆

声明: 1. 检验报告无“检验专用章”、检验单位公章和每页封章无效。 2. 检验报告无编制、审核、批准人签字无效。 3. 对检验报告若有异议, 应在收到报告后及时向检验单位提出。 4. 检验(监试)结论仅对样品有效。 5. 未经实验室书面批准, 不得复制证书或检验报告(完整复制除外)。