

No. AY135274-2014



2012002838Z



(2012)国认证认字(337)号

中国
CNAS L1177

检验报告

TEST REPORT

样品名称: 干式电力变压器

型号规格: SCB11-500/10 500kVA

送检单位: 江西变电设备有限公司

检验类别: 型式检验



中国电力认证



国家节能产品质量监督检验中心

National Supervision and Inspection Center for Energy-saving Product Quality

国家节能产品质量监督检验中心

National Supervision and Inspection Center for Energy-saving Product Quality

检验报告

Test Report

共 37 页 第 1 页

样品名称 Sample	干式电力变压器	检验类别 Test Kind	型式检验
送检单位 Client	江西变电设备有限公司	型号规格 Model, Type	SCB11-500/10 500kVA
生产单位 Manufacturer	江西变电设备有限公司	样品等级 Grade	合格品
送检单位地址 Address of Client	江西省抚州市崇仁县工业园区	商 标 Brand	/
抽样地点 Sampling Location	/	送样人员 Client Representative	陈胜利
抽样基数 Sample Batch	/	接样日期 Receipt Date	2014-09-30
样品数量 Sample Quantity	1台	生产日期 Producing Date	2014-08
样品特性和状态 Sample Description	样品完好, 无破损	样品批号 Batch No.	20140813
检验环境 Environmental for Test	见试验项目	检验日期 Test Date	2014-10-07 至 2014-10-11
检验依据 Test Standard	GB1094.1-1996、GB1094.2-1996、GB1094.3-2003、GB/T1094.4-2005、GB1094.5-2008、GB/T1094.10-2003、GB1094.11-2007、JB/T501-2006、JB/T10088-2004、GB/T10228-2008、 (干式电力变压器技术服务合同书)		
检验要求 Test Item	型式试验+例行试验+声级测定+短路承受能力试验		
检验结论 Test Conclusion	该样品按 GB1094.1-1996、GB1094.2-1996、GB1094.3-2003、GB/T1094.4-2005、GB1094.5-2008、GB/T1094.10-2003、GB1094.11-2007、JB/T501-2006、JB/T10088-2004、GB/T10228-2008 标准和《干式电力变压器技术服务合同书》, 所检项目合格。 (检验单位章)		
备 注 Note	1. 本报告含封面及封二。 2. “/”表示无内容。 3. 检验地址: 山东省济南市经十东路 31000 号。		

批准:

日期:

2014-10-14

审核:

日期:

2014-10-14

主检:

日期:

2014-10-11