



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302694648

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

刀开关

H□□-□/□□-□; Ue: AC380V/400V/415V; Uimp: 12kV; Ith:250A; Ie: 32A、40A、63A、80A、100A、125A、160A、180A、200A、250A; Ui: 1000V; Icw: 10kA/1s;
使用类别: AC-20B; 极数: 3P、4P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 19 日 有效期至: 2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302694648

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

H□ □ - □ / □ □ - □

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1)类组代号：“HD”表示单投开关

(2)设计代号：

“11FH”表示：带保护罩中央手柄式（极间距 50mm/70mm）

“11F”表示：防止误操作中央手柄式（仅极间距 70mm）

“11”表示：中央手柄式（极间距 50mm/70mm）

(3)额定工作电流(A)：32、40、63、80、100、125、160、200、250

(4)极数：用 3、4 表示 3P、4P

(5)“8”表示板前接线(仅对于 11, 11F 防误操作系列、11FH 系列中央手柄式)

(6)70 或无表示产品极间距 70mm；50 表示产品极间距 50mm(仅针对 11, 11FH 系列中央手柄式)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司