

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307002915

人民电器集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：人民电器集团有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路555号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流保护断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江人民电器有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

联系人：郑亚莎
电话：0577-62730733
电子邮箱：yss997@qq.com
指定签字人：郑亚莎

自我声明时间：2023-10-21
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980307002915

产品系列、型号、规格：

RDM5L-250L、RDM5L-250M、RDM5L-250LR、RDM5L-250MR、RDM5LEV-250L、RDM5LEV-250M、RDM5LEV-250LR、RDM5LEV-250MR Ui:1000V; Uimp:8kV; Ue:AC230V(2P)、AC400V(3P、4P); 过电流脱扣器类型:热磁式; 选择性类别:A; In:100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A; I_n:50mA/100mA/200mA/300mA/500mA(任选三档分级可调)/AC型、A型; 非延时型、延时型; 漏电脱扣器类型:电子式; I_m:12.5kA; I_{cs}:25kA(L型)、35kA(M型); I_{cu}:35kA(L型)、50kA(M型); 极数:2P、3P、4P(3个保护级, N极可开闭), 具有隔离功能。配用的辅助触头: 1NO1NC; Ui:400V; Uimp:4kV; I_{th}:3A; AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A, DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15; 配用的报警触头: 1NO1NC; Ui:400V; Uimp:4kV; I_{th}:3A; AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A, DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

联系人： 郑亚莎
电话： 0577-62730733
电子邮箱： yss997@qq.com
指定签字人： 郑亚莎

自我声明时间： 2023-10-21

自我声明地点： 浙江乐清

生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002915

产品系列、型号、规格(附件):

RDM5L-250L、RDM5L-250M、RDM5L-250LR、RDM5L-250MR;
Uimp:8kV; Ui:1000V;
Ue:AC400V;
In:100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;
过电流脱扣器类型:热磁式;
I Δ n:50mA/100mA/200mA/300mA/500mA(任选三档分级调节)/AC型/非延时型、延时型;
漏电脱扣器类型:电子式;
使用类别:A;
RDM5L-250L, Icu:35kA; Ics:25kA;
RDM5L-250M, Icu:50kA; Ics:35kA;
I Δ m:25%Icu;
3P、4P(3个保护极, N极可关闭); 适用于隔离用
配用的辅助触头M3L-250:1N01NC; Ith:3A;
AC-15:400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A
配用的报警触头: M3L-250: 1N01NC; Ith:3A,
AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A.

联系人: 郑亚莎
电话: 0577-62730733
电子邮箱: yss997@qq.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-21

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章

