

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2024980307000022



南电电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

南电电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

| | |
|---------------|------------------------------------|
| 生产者名称： | 南电电气有限公司 |
| 生产者地址： | 浙江省温州市乐清市乐清市柳市镇象阳工业区（温州市宇通塑料有限公司内） |
| 依据的强制性产品认证规则： | CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明 |
| 产品名称： | 万能式断路器 |
| 产品系列、型号、规格： | （见附页） |
| 依据的标准： | GB/T 14048.2-2020 |
| 生产企业名称： | 南电电气有限公司 |
| 生产企业地址： | 浙江省乐清市柳市镇象阳工业区柏思德路2号 |

| | |
|--------|-----------------|
| 联系人： | 陈前中 |
| 电话： | 0577-62730733 |
| 电子邮箱： | 77003078@qq.com |
| 指定签字人： | |

| | |
|---------|------------|
| 自我声明时间： | 2024-01-13 |
| 自我声明地点： | 温州市 |
| 生产者签章： | |



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2024980307000022



产品系列、型号、规格:

RDW1-6300; Ue: AC400/690V; Ui: 1000V; In: 4000A, 5000A, 6300A; Uimp: 12kV; AC400V; Ics: 100kA, Icu: 120kA, Icw: 100kA/1s, AC690V; Ics: 75kA, Icu: 85kA, Icw: 75kA/1s; 过电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: B类; 极数: 3P(适用于隔离用)、4P(适用于隔离用)

联系人: 陈前中
电话: 0577-62730733
电子邮箱: 77003078@qq.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-01-13
自我声明地点: 温州市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx. cnaa. cn) 或扫描右上角二维码查询。