



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696475

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
小型断路器

RDB5-40, RDB5-40H, RDB5-40R, RDB5-40HR, RDB5-40L; U_i : 500V; U_{imp} : 6kV; U_e : AC230V; I_n : 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 瞬时脱扣类型: C 型, D 型; RDB5-40: $I_{cn}=I_{cs}$: 4500A; RDB5-40H: $I_{cn}=I_{cs}$: 6000A; RDB5-40L: $I_{cn}=I_{cs}$: 3000A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离

产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

