



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696463

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器
RDB5LE-100；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696463

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDB5LE-100; U_{imp} :6kV; U_i :500V; U_e :AC230V (1P+N、2P), AC400V (3P、3P+N、4P); I_n : 40A、63A、80A、100A; 瞬时脱扣类型:C、D 型; 一般型: I Δ n:30mA, 50mA, 100mA; S 型: 50mA; 额定剩余动作类型:AC 型, 电子式; 剩余电流动作时间:一般型 $t \leq 0.1s$, 延时型(S 型) $t \leq 0.2s$; $I_{\Delta m}$:2kA; I_{cn} :10kA; I_{cs} :7.5kA; 极数:1P+N (1 个保护极, N 极可开闭)、2P (2 个保护极)、3P、3P+N (3 个保护极, N 极可开闭)、4P; 适用于隔离用;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司