



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696352

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

RDB5LE-63Y,RDB5LE-63YS,RDB5LE-63YH,RDB5LE-63YSH; Uimp:6kV; Ui:400V;
Ue:AC230V; In: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 瞬时脱扣类型:C、D 型; IΔ n:30mA(仅
一般型),50mA; 额定剩余动作类型:AC 型,电子式; IΔ m:2kA; RDB5LE-63Y,RDB5LE-63YS:
Icn:6kA;Ics:6kA; RDB5LE-63YH,RDB5LE-63YSH: Icn:10kA;Ics:7.5kA;极数:2P (1 个保护极, N
极可开闭); 适用于隔离用

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

