



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696450

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

RDB7HLE-63; Ue: AC230V(1P+N、2P)、AC400V(3P、3P+N、4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C 型; Ics=7.5kA; Icn=10kA; I Δ n: 30mA/AC 型; 电子式; I Δ m: 2000A; 极数: 1P+N (一个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、2P、3P、3P+N (三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、4P;

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

