



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695175

认证委托人名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址  
浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格  
切换电容器接触器

RDC19-80/21、12B,RDC19-80/21、12C RDC19-95/21、12B,RDC19-95/21、12C; Uimp:8kV;Ui:660V;  
Ith:80A(RDC19-80)、95A(RDC19-95); Ue:AC220/230V、AC380/400V; Ie:58A(RDC19-80)、  
72A(RDC19-95); 使用类别:AC-6b; Us:AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V/50Hz;  
Qe:RDC19-80:22kvar(Ue=AC220/230V),40kvar(Ue=AC380/400V)RDC19-95:35kvar(Ue=AC220/23  
0V),50kvar(Ue=AC380/400V);IP20; 3P; 配用的辅助触头 2NO1NC、1NO2NC: Ith:6A,  
AC-15:380V/0.95A, DC-13:220V/0.15A

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年09月20日 有效期至:2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

