



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696396

认证委托人名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址  
浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格  
交流接触器  
RDC7-205、205N、250、250N、300、300N ; 详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696396

证书附页：第 1 页 共 2 页

RDC7-205、205N、250、250N、300、300N；Uimp:8kV;Ui:690V;Ith:300A；  
使用类别:AC-2、AC-3、AC-4；Ue:AC(220V/230V)/(380V/400V)/(660V/690V)；  
Iq: 50kA；Us:AC24V, 36V, 110V, 127V, 220V, 380V/50Hz; 3P; RDC7-205:  
Ie: 205A/205A/170A(AC-2、AC-3), 178A/103A/60A(AC-4), RDC7-205N:  
178A/103A/60A(AC-4), 使用类别: AC-4; RDC7-250: 250A/250A/250A(AC-2、  
AC-3), 216A/125A/72A(AC-4), 使用类别:AC-2、AC-3、AC-4; RDC7-250N:  
216A/125A/72A(AC-4), 使用类别: AC-4; RDC7-300: 300A/300A/250A(AC-2、  
AC-3), 250A/150A/87A(AC-4), 使用类别:AC-2、AC-3、AC-4; RDC7-300N:  
250A/150A/87A(AC-4), 使用类别: AC-4; 配用的辅助触头 : 2NO2NC; Ith:10A ;  
AC-15:(220/230)V/1.64A、(380/400)V/0.95A ; DC-13:110V/0.3A、220V/0.15A;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696396

证书附页：第 2 页 共 2 页

### 3.3 型号的解释：

#### 3.3.1 接触器型号及含义

RD C Z- □ N / □□



#### 3.3.2 辅助触头组型号及含义

RD C E Z □-□□




表 2 辅助触头组

辅助触头代号	辅助触头对数
22	两常开两常闭

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司