



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696397

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
RDC7-400、400N、500、500N；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696397

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDC7-400、400N、500、500N；Uimp:8kV；Ui:690V；Ith:500A；使用类别: AC-2、AC-3、AC-4；Ue:AC(220V/230V)/(380V/400V)/(660V/ 690V)；Iq:50kA；Us:AC24V、AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V/50Hz；3P；RDC7-400：Ie:400A/400A/400A(AC-2、AC-3)，300A/200A/116A (AC-4)；RDC7-400N：Ie:300A/200A/116A(AC-4)；RDC7-500：Ie:500A/500A/400A(AC-2、AC-3)，300A/250A/145A(AC-4)；RDC7-500N：Ie:300A/250A/145A(AC-4)；配用的辅助触头：2NO2NC；Ith:10A，AC-15: (220V/230V)/1.64A、(380V/400V)/0.95A，DC-13:110V/0.3A、220V/0.15A；

3.3 型号的解释:

3.3.1 接触器型号及含义

RD C Z- □ N / □□



3.3.2 辅助触头组型号及含义

RD C E Z □-□□



表 2 辅助触头组

辅助触头代号	辅助触头对数
22	两常开两常闭

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司