



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696393

认证委托人名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址  
浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格  
交流接触器  
RDC7-65、RDC7-75、RDC7-65N、RDC7-75N；详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696393

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDC7-65、RDC7-75、RDC7-65N、RDC7-75N

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ith:100A;

Ue: AC220/230V,AC380/400V/AC660/690V;

AC-2: Ie : 65A/65A/36A(RDC7-65),75A/75A/43A(RDC7-75);

AC-3: Ie : 65A/65A/36A(RDC7-65),75A/75A/43A (RDC7-75);

AC-4: Ie : 45A/45A/26A(RDC7-65、65N),50A/50A/29A(RDC7-75、75N);

Us: AC24V、AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V;50Hz

极数:3P;

配用的辅助触头: (RDCF7C,RDCF7D)

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: 220/230V/1.64A、380/400V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:110V/0.3A、220V/0.15A;

外路 RDCF7C 顶装辅助触头模块: 4NO, 4NC, 2NO2NC, 3NO+1NC, 1NO3NC;

外路 RDCF7D 侧装辅助触头模块: 1NO1NC, 2 NO2 NC

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司