



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307762613

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

RDM1S-630□/□□□ Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V/415V; In: 400A、500A、630A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 脱扣级别: 10; Ics: 36kA(L型)、42kA(M型)、65kA(H型); Icu: 50kA(L型)、65kA(M型)、100kA(H型); 选择性类别: A类; 极数: 3P、4P(三个保护极, N极可开闭)。配用的辅助触头: 2NO2NC、4NO4NC; Ith: 3A; AC-15: 400V/0.4A; DC-13: 220V/0.15A; Ui: 400V; Uimp: 4kV。

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年03月25日 有效期至: 2030年03月24日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307762613

证书附页：第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释：

RD M 1S - 630 □ / □ □ □



用途代号：配电用无代号，“2”表示保护电动机用

脱扣器方式及附件代号：（见表 2）

极数：3—三极，4—四极

分断能力级别：L：标准型、M：较高型、H：高分段型

壳架等级额定电流 (A)

设计代号

塑料外壳式断路器

企业代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司