



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696362

认证委托人名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址  
浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格  
塑料外壳式断路器  
RDM3-125；详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696362

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM3-125; Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V(2P), AC400V/690V(3P、4P);  
In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; 过电  
流脱扣器

类型: 热磁式; AC400V: Ics: 25kA; Icu: 36kA; AC690V: Ics: 4kA; Icu:  
8kA; 选

择性类别: A 类; 极数: 2P、3P、4P (三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离  
用; 配用

的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 3A; AC-15: AC400V/0.3A; DC-13: DC220V/0.15A;  
符

合附录 N 的电子附件: 分励脱扣器(预付费功能), Us: AC230V(仅 4P)、  
AC400V(仅 3P),

Ui: 400V, Uimp: 4kV

### 3.3 型号的解释:

$\frac{RD}{(1)} \quad \frac{M}{(2)} \quad \frac{3}{(3)} - \frac{125}{(4)}$

(1)企业代号

(2)塑壳外壳式断路器

(3)设计代号

(4)壳架等级额定电流(A)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司