



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696466

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM3-400；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696466

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM3-400; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V/690V; In: 225A、250A、315A、350A、400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 脱扣级别: 10; 选择性类别: A 类; AC400V: L 型: Ics: 36kA; Icu: 50kA; M 型: Ics: 42kA; Icu: 65kA; AC690V: L 型: Ics: 8kA; Icu: 10kA; M 型: Ics: 10kA; Icu: 20kA; 极数: 3P、4P (三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离; 配用的辅助触头: 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: 400V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A

3.3 型号的解释:

RD M 3 - 400 □ / □ □ □
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计代号
- (4) 壳架等级电流(A)
- (5) 分断能力级别: L-标准型、M-较高型
- (6) 极数: 3-3P, 4-4P
- (7) 脱扣方式: 3-热动-电磁(复式)脱扣器、2-仅有电磁(瞬时)脱扣器(见表1)
- (8) 用途代号(“无”: 配电保护, 2: 电动机保护)

表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	无附件	分励脱扣器	辅助触头	分励脱扣器+辅助触头
复式	300	310	320	340
电磁式	200	210	220	240

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
 CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司