



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695964

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM32LE-400L、RDM32LE-400M、RDM32LE-400H；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695964

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM32LE-400L、RDM32LE-400M、RDM32LE-400H； U_e : AC400V； U_i : 1000V； U_{imp} : 8kV； I_n : 400A (160A~400A 可调)；过电流脱扣器类型：电子式； I_{cs} : 35kA (L型)；42kA (M型)；65kA (H型)； I_{cu} : 50kA (L型)；65kA (M型)；80kA (H型)； I_{cw} : 8kA/1s； $I_{\Delta n}$: 50mA/100mA/150mA/200mA/300mA/500mA/800mA/1000mA 分级调节；额定剩余动作类型：AC型；漏电脱扣器类型：电子式；延时型； $I_{\Delta m}$: 21.25kA；选择性类别：B；自动重合闸时间：20s~60s；TD型；极数：3P+N(三个保护极，N极不可开闭)；产品不适用于隔离。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司