



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695885

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDM5-630L、RDM5-630M、RDM5-630H、RDM5-630LR、RDM5-630MR、
RDM5-630HR；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695885

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM5-630L、RDM5-630M、RDM5-630H、RDM5-630LR、RDM5-630MR、
RDM5-630HR； U_{imp} :12kV； U_i :1000V； U_e : AC400V/690V； I_n : 400A, 500A,
630A；过电流脱扣器类型:热磁式；
AC400V:L 型: I_{cs} :50kA, I_{cu} :50kA；
M 型: I_{cs} :70kA, I_{cu} :70kA；H 型: I_{cs} :75kA, I_{cu} :100kA；
AC690V:L 型: I_{cs} :10kA, I_{cu} :20kA；
M 型: I_{cs} :15kA, I_{cu} :25kA；H 型: I_{cs} :18kA, I_{cu} :35kA；
选择性类别:A；极数: 3P, 4P；
适用于隔离用；50Hz
配用的辅助触头:2NO2NC； I_{th} :3A,
AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A
配用的报警触头:2NO2NC； I_{th} :3A,
AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司