

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC23107404612

发证日期：2023年09月20日

有效期至：2032年10月11日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 上图电气有限公司
及生产地址 乐清经济开发区纬二十路 268 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
RDM5E-1250M、RDM5E-1600M、RDM5E-2000M、RDM5E-1250H、RDM5E-1600H、
RDM5E-2000H；型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107404612

第1页 / 共1页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

RDM5E-1250M、RDM5E-1600M、RDM5E-2000M、
RDM5E-1250H、RDM5E-1600H、RDM5E-2000H ;
Ui : 1000V ; Uimp : 8kV ; Ue : AC400/415V、AC690V ;
In : 1250A (Ir : 500/630/700/800/900/1000/1100/1200/1250A 分级可调+OFF),
1600A (Ir : 630/800/900/1000/1100/1250/1400/1500/1600A 分级可调+OFF),
2000A (Ir : 800/1000/1250/1400/1500/1600/1800/1900/2000A 分级可调+OFF);
过电流脱扣器类型: 电子式 ;
AC400/415V : Ics : 50kA (M型), 85kA (H型); Icu : 85kA (M型), 100kA (H型);
AC690V : Ics : 25kA (M型), 25kA (H型); Icu : 25kA (M型), 25kA (H型);
Icw : 25kA/1s ; 适用频率: 50/60Hz ;
选择性类别: B类 ; 极数: 3P、4P ; 产品适用于隔离 ;

3.3 型号的解释:

RD M 5 E - □ □ / □ □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①企业代号

②塑料外壳式断路器

③设计序号

④电子式

⑤额定电流 (A): 1250、1600、2000

⑥分断能力级别: “M” 表示普通型, “H” 表示高分断型

⑦极数: 3:三极, 4:四极

⑧环境温度: “G” 表示+55℃; “无代号” 表示常温环境



中国质量认证中心