



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695631

认证委托人名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址  
浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格  
塑料外壳式断路器  
RDM5E-400F, RDM5E-400M, RDM5E-400H; 详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 23 日 有效期至: 2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695631

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM5E-400F, RDM5E-400M, RDM5E-400H; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V/690V; In: 400(160A~400A 可调); 过电流脱扣器类型:电子式; Icu: 400V: 50kA (F 型), 65kA(M 型), 100kA(H 型); 690V: 20kA (F 型), 20kA(M 型), 20kA(H 型); Ics: 400V: 50kA (F 型), 42kA(M 型), 65kA(H 型); 690V: 15kA (F 型), 15kA(M 型), 15kA(H 型); Icw:5kA/1s; 选择性类别: B; 极数: 3P, 4P; 适用于隔离用; 配用的辅助触头: 1NO1NC, Ith: 3A; Uimp: 4kV; Ui: 400V; AC-15: AC400V/0.4A, DC-13: DC220V/0.15A;

### 型号的解释:

产品用途代号: B: 国网专用, 无代号: 通用型  
 飞弧距离代号: W-零飞弧型, 无代号通用型  
 附件代号 (见表 2)  
 脱扣器方式: 4 表示电子式  
 极数: 3—三极 4—四极  
 分断能力级别: F:50kA,M: 65kA,H: 100kA,  
 壳架等级额定电流(A)  
 电子式脱扣器(智能式)  
 设计代号  
 塑料外壳式断路器  
 企业代号

表 2 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	分励脱扣器	二组辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器辅助触头
过流脱扣器方式	代 号				
电子式脱扣器	00	10	20	30	40

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司