



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695582

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM5L-800L、RDM5L-800M、RDM5L-800LR、RDM5L-800MR；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695582

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM5L-800L、RDM5L-800M、RDM5L-800LR、RDM5L-800MR
Ui:1000V; Uimp:8kV; Ue:AC400V; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别:
A;
In: 500A、630A、700A、800A;
I Δ n: 300mA/500mA/1000mA(分级可调)/AC 型/非延时型、延时型;
漏电脱扣器类型: 电子式;I Δ m:17.5kA;
Ics: 25kA(L 型)、35kA(M 型);Icu: 50kA(L 型)、70kA(M 型);
极数:3P、4P (3 个保护级, N 极可开闭), 具有隔离功能。
配用的辅助触头: 1NO1NC;Ui:400V ; Uimp:4kV ; Ith:3A;
AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A,
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;
配用的报警触头: 1NO1NC;Ui:400V ; Uimp:4kV ; Ith:3A;
AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A,
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司