



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695888

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM5Z-400/L、RDM5Z-400/M、RDM5Z-400/H；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695888

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM5Z-400/L、RDM5Z-400/M、RDM5Z-400/H;
Ue: AC400V; U_i: 1000V; U_{imp}: 8kV;
In: 400A; IR (0.4~1.0) In;
过电流脱扣器类型: 电子式;
I Δ n: 50mA/100mA/200mA/300mA/500mA/800mA/1000mA 分级调节;
额定剩余动作类型: AC 型; 漏电脱扣器类型: 电子式; 延时型/非延时型可调;
RDM5Z-400/L: Ics: 35kA; Icu: 50kA; Icw: 5kA/0.5s;
RDM5Z-400/M: Ics: 42kA; Icu: 65kA; Icw: 5kA/0.5s;
RDM5Z-400/H: Ics: 55kA; Icu: 85kA; Icw: 5kA/0.5s; I Δ m: 25%Icu;
选择性类别: B 类;
极数: 3P+N(三个保护极, N 极不可开闭); 不适用于隔离;
自动重合闸时间: 20s~60s; TD 型;
配用的辅助触头: 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: 400V/0.4A; DC-13: 220V/0.15A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司