



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696437

认证委托人名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址  
浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格  
塑料外壳式断路器  
RDM7-250L、RDM7-250M、RDM7-250H； 详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696437

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM7-250L、RDM7-250M、RDM7-250H；  $U_i$ :1000V；  $U_{imp}$ :12kV；  $I_n$ :100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A； 过电流脱扣器类型:热磁式； 选择性类别:A； RDM7-250L:  $U_e$ :AC400V/690V(3P、4P), AC400V(2P)； 400V: $I_{cs}$ :35kA、 $I_{cu}$ :50kA, 690V: $I_{cs}$ :10kA,  $I_{cu}$ : 20kA； 2P、3P、4P(N极可开闭)； RDM7-250M:  $U_e$ :AC400V/690V(3P、4P), AC400V(2P)； 400V: $I_{cs}$ :50kA、 $I_{cu}$ :70kA, 690V: $I_{cs}$ :12kA、 $I_{cu}$ : 20kA； 2P、3P、4P(N极可开闭)； RDM7-250H:  $U_e$ :AC400V/690V； 400V: $I_{cs}$ :70kA、 $I_{cu}$ :100kA, 690V: $I_{cs}$ : 15kA、 $I_{cu}$ :30kA； 3P、4P(N极可开闭)； 适用于隔离用； 配用的辅助触头：1NO1NC,  $I_{th}$ :3A, AC-15:400V/0.3A, DC-13:220V/0.15A.

型号的解释:



附表 2 脱扣器方式及附件代号

代 号 脱扣器型式 \ 附件种类	不带附件	分励脱扣器	一组辅助触头	分励脱扣器、 辅助触头
瞬时脱扣器	200	210	220	240
复式脱扣器	300	310	320	340

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司