



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696435

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM7-800L、RDM7-800M、RDM7-800H；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696435

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM7-800L、RDM7-800M、RDM7-800H；Uimp:12kV；Ui:1000V；Ue:AC400V/690V；In: 500A, 630A, 700A, 800A；过电流脱扣器类型:热磁式；选择性类别:A；RDM7-800L: 400V:Ics:65kA、Icu:65kA, 690V:Ics:15kA、Icu:20kA；RDM7-800M: 400V:Ics:75kA、Icu:75kA, 690V:Ics:18kA、Icu:35kA；RDM7-800H: 400V:Ics:85kA、Icu:100kA, 690V:Ics:18kA、Icu:35kA；3P、4P(N极可开闭)；适用于隔离用;配用的辅助触头:2NO2NC, Uimp:4kV, Ith:3A, AC-15:400V/0.3A, DC-13:220V/0.15A

型号解释:




表1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	分励脱扣器	辅助触头	分励脱扣器 辅助触头
过流脱扣器方式	代号			
瞬时脱扣器	200	210	220	240
复式脱扣器	300	310	320	340

注：“瞬时脱扣器”型式的 ICB 的短路脱扣器和主电流路径的短路性能与“复式脱扣器”型式的 MCCB 原体断路器相同。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司