



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696333

## 认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

## 生产者名称及地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

## 生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

## 产品名称和系列、型号、规格

电动机保护用断路器

RDS5-32、RDS5-32X; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: 400V/415V, 690V; In: 0.16A, 0.25A, 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 23A, 25A, 32A(可调); 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics/Icu 详见附页; 脱扣级别: 10A; 选择性类别: A, AC-3; 3P, 适用于隔离用

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048. 2-2020; GB/T 14048. 4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696333

证书附页：第 1 页 共 1 页

Ics/Icu 具体参数：

额定 电流 (A)	额定电压(V)			
	AC400V/415V		AC690V	
	Icu(kA)	Ics(kA)	Icu(kA)	Ics(kA)
0.16	100	100	100	100
0.25	100	100	100	100
0.4	100	100	100	100
0.63	100	100	100	100
1	100	100	100	100
1.6	100	100	100	100
2.5	100	100	3	2.25
4	100	100	3	2.25
6.3	100	100	3	2.25
10	100	100	3	2.25
14	15	7.5	3	2.25
18	15	7.5	3	2.25
23	15	6	3	2.25
25	15	6	3	2.25
32	10	5	3	2.25

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司