



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308656564

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
有填料封闭管式刀型触头熔断器

RDT16-3 熔断体的额定电压 U_n : AC690V/AC500V; 熔断体的额定电流 I_n : 315,400,500,630A,800A; 额定短路能力 I_t : 120kA/AC500V, 50kA/AC690V; 分断范围和使用类别: gG; 熔断器支持件的额定电压 U_n : AC690V/ AC500V; 熔断器支持件的额定冲击耐受电压 U_{imp} : 6kV; 熔断器支持件的额定电流 I_n : 800A; 极数: 1P.

产品标准和技术要求
GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 12 日 有效期至: 2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

