



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696353

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
RDW5-6300；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696353

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDW5-6300; Uimp: 12kV; Ui: 1000V;
Ue: AC400V/690V; In: 4000A, 5000A, 6300A; 过电流脱扣器类型: 电子式;
S 型: AC400V: Ics: 100kA, Icu: 120kA, Icw: 85kA/1s; AC690V: Ics: 75kA,
Icu: 85kA, Icw: 75kA/1s; H 型: AC400V: Ics: 135kA, Icu: 135kA,
Icw: 135kA/1s; AC690V: Ics: 120kA, Icu: 120kA,
Icw: 120kA/1s;
选择性类别: B; 3P、4P, 适用于隔离用,
适用频率: 50/60Hz
配用的辅助触头: YQF1, 4NO4NC, 6NO6NC, Uimp: 6kV; Ui: 690V, Ith:
6A, AC-15: 230V/1.5A、400V/0.9A, DC-13: 220V/0.27A、110V/0.55A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司