



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDH3-125

Ui:500V; Uimp:2.5kV; 新申请 变更 监督 复审 其他:

Ue: AC230V(1P), AC400V(2P, 3P, 4P);

Ith: 125A;

Ie: 125A;

申请编号: A2018CCC0302-2995754

(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: RDH3-125

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 隔离开关 型 号: RDH3-125 商 标: / 样品数量: 1台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-24 完成日期: 2018-10-29	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
---	--

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDH3-125

Ui:500V; Uimp:2.5kV;

Ue: AC230V(1P), AC400V(2P, 3P, 4P);

Ith: 125A;

Ie: 125A;

Icw:1.5kA/1s; Icm(峰值):2.5kA;

使用类别:AC-22A;

IP20;

极数:1P,2P,3P,4P.

主检: 鲁建平 签字: 日期: 2018-11-12

审核: 姜 鑫 签字: 日期: 2018-11-12

签发: 张 洁 签字: 日期: 2018-11-12

(检测机构名称, 盖章)



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017

2. 原 3C 认可报告编号: C-040-13B2598-S;

3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 3C 证书编号: 2013010302655155;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。