



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0305-2493806  
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型号: RDQH-630/3P, RDQH-630/4P

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 双电源自动转换开关 型号: RDQH-630/3P, RDQH-630/4P 商标: / 样品数量: 3台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-02-13 完成日期: 2017-03-02	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站 路555号
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDQH-630/3P, RDQH-630/4P  
 Ui:690V(主), 690V(控); Uimp:8kV(主), 4kV(控);  
 Ue:AC400V;  
 Ie: 350A, 400A, 500A, 630A;  
 使用类别:AC-33iB;  
 Icn:65kA; Icm(峰值):143kA;  
 电器级别:CB级;转换方式:ATSE;  
 极数:3P, 4P.

主检: 戴维强 签名: *戴维强* 日期: 2017-04-18

审核: 陆维导 签名: *陆维导* 日期: 2017-04-18

签发: 许建林 签名: *许建林* 日期: 2017-04-18



备注:

1. 变更情况;

序号和名称	变更前	变更后
	见附件	见附件

- 原 3C 认可报告编号: C-040-11B4720-S;
- 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原 3C 证书编号: 2012010305535920;
- 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。