



161100110161



(2016)浙质监验字0161号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0305-2493744

产品名称: 双电源自动转换开关

型号: RDQ6-125/2P、RDQ6-125/3P

RDQ6-125/4P

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2016CCC0305-2493744 样品名称: 双电源自动转换开关 型号: RDQ6-125/2P RDQ6-125/3P RDQ6-125/4P 商 标: / 数 量: 5 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2017 年 02 月 08 日 完成日期: 2017 年 05 月 08 日	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 依据 GB/T14048.11-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDQ6-125/2P、RDQ6-125/3P、RDQ6-125/4P Ue: AC230V(2P)、AC400V(3P、4P); Ui: 690V; Uimp: 8kV Ith: 125A; Ie: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; 使用类别: AC-33B; Icm (峰值): 17kA; Icw: 10kA; Iq: 50kA; 转换方式: ATSE; 电器级别: PC 级; 极数: 2P, 3P, 4P; 控制回路 Uimp: 4kV;	
主检: 汪林峰 签名: <i>汪林峰</i> 日期: 2017-05-11	(检测机构名称、盖章) 2017年05月11日
审核: 陆林林 签名: <i>陆林林</i> 日期: 2017-05-11	
签发: 王国忠 签名: <i>王国忠</i> 日期: 2017-05-11	
备注: 此次申请为变更申请, 具体变更情况详见附页	