



2009002878Z



检测
CNAS L1020



(2009)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证 (CCC) 试验报告

申请编号: A2009CCC0305-876861

产品名称: 可逆转换开关

型号: QX1-13N1/5.5kW

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



安全型式试验报告

样品名称: 可逆转换开关
型号规格: QX1-13N1/5.5KW
商 标: /
样品数量: 3台
样品来源: 送样
样品状况: 完好
样品生产序号: /
收样日期: 2010-08-19
完成日期: 2010-08-27

申请人: 人民电器集团有限公司
申请人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民
工业园区)
制造商: 人民电器集团有限公司
制造商地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民
工业园区)
生产厂: 浙江人民电器有限公司
生产厂地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验依据标准: GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第3部分: 开关、
隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

QX1-13N1/5.5kW
Ui: 550V; Ith: 13A;
Ue: AC380V;
Ie: 12A;
Icw: 144A; Icm(峰值): 203A;
使用类别: AC-3, AC-4;
极数: 3P.

主检: 王雪芬 签名: *王雪芬* 日期: 2010-09-29

审核: 姚惠芳 签名: *姚惠芳* 日期: 2010-09-29

签发: 胡德霖 签名: *胡德霖* 日期: 2010-09-29



备注

1. 产品变更申请书上该认证产品的标准换版为: GB14048.3-2008; 生产厂名称变更为: 浙江人民电器有限公司; 生产厂地址变更为: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号; Icw变更为: 144A; 变更前该认证产品的标准为: GB14048.3-2002; 生产厂名称为: 人民电器集团有限公司; 生产厂地址为: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园); Icw: 360A;
2. 原3C认可试验报告编号: C-040-04B1908-S;
3. 出具原3C试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司;
4. 原3C证书编号: 2003010305091266;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。