

国家强制性产品认证 (CCC) 试验报告

申请编号: A2009CCC0305-874319





产品名称: 倒顺开关

型 号: HY2(QS)-15

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



安全型式试验报告

样品名称: 倒顺开关 型号规格: HY2(QS)-15 商 标: PEOPLE 样品数量: 3 台 样品来源: 送样 样品状况: 完好 样品生产序号: / 收样日期: 2010-08-19 完成日期: 2010-08-24	申请人: 人民电器集团有限公司 申请人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园区) 制造商: 人民电器集团有限公司 制造商地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园区) 生产厂: 浙江人民电器有限公司 生产厂地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验依据标准: GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》	
试验结论: 安全型式试验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HY2(QS)-15 Ui: AC500V; Ith: 15A; Ue: AC380V; Ie: 10A; Icw: 200A; 使用类别: AC-3, AC-4; 极数: 3P	
主检: 王文科 签名:  日期: 2010-09-06 审核: 尤雪元 签名:  日期: 2010-09-06 签发: 胡德霖 签名:  日期: 2010-09-06	 (检测机构名称盖章) 2010年9月6日
备注	1. 产品认证变更申请书上该认证产品的认证标准变更为: GB14048.3-2008, 变更前认证产品的认证标准为: GB14048.3-2002; 该产品底座材料名称及牌号变更为: 聚碳酸酯 PC3001, 变更前该产品的底座材料名称及牌号为: 1.5 钢板 Q235-A; 该产品的生产厂名称及地址变更为: 浙江人民电器有限公司, 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号; 变更前该产品的生产厂名称及地址为: 人民电器集团有限公司, 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园区); 该产品的绝缘材料操作手柄供应商变更为: 乐清市白石绝缘制品厂; 变更前该产品的绝缘材料操作手柄供应商为: 乐清市新艺塑胶制造厂; 2. 原 3C 认可报告编号: C-040-04B1907-S 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2003010305091234; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。