



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

161100110161

(2016)浙质监验字0161号

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2993844

产品名称: 熔断器式刀开关

型号: HR3-100

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2018CCC0302-2993844	委托人: 人民电器集团有限公司
样品名称: 熔断器式刀开关	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
型号: HR3-100	
商标:	生产者: 人民电器集团有限公司
数量: 1台	生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源: 生产企业送样	
收样日期: 2018-10-19	生产企业: 浙江人民电器有限公司
完成日期: 2018-10-26	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HR3-100;

Ui: 690V; Ue: AC380V; Uimp: 8kV;

Ith=Ie: 30A、40A、50A、60A、80A、100A;

Iq: 50kA; 使用类别: AC-22B;

极数: 3P;

主检: 汪林峰 签名: 日期: 2018-10-26

审核: 陆林林 签名: 日期: 2018-10-26

签发: 王国忠 签名: 日期: 2018-10-26



备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况详见下表:

序号	项目	变更前	变更后
1	产品标准换版	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
2	产品参数更正 (Ith)	Ith: 100A	Ith=Ie: 30A、40A、50A、60A、80A、100A

原3C认证情况:

原3C证书编号	2003010302091153		
原型式试验检测机构	苏州高新技术产业开发区电器检测所	报告编号	C-040-04B1933-S
	苏州电器科学研究院股份有限公司	报告编号	C-040-09B4798-S

备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。