



国家强制性产品认证 试验报告


新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2993191
(任务编号)

产品名称: 隔离开关熔断器组

型 号: HH15-800

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 隔离开关熔断器组

型 号: HH15-800

商 标: /

数 量: 3 台

样品来源: 送样

收样日期: 2018-10-08

完成日期: 2018-10-19

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区
(柳市人民工业区)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区
(柳市人民工业区)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站
路 555 号

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HH15-800; Uimp:8kV; Ui:690V; Ith=Ie:800A; Ue:AC380V; Iq:50kA;
使用类别: AC-23B; 3P

主检: 谢宏翼

日期: 2018-10-19

审核: 何晓芳

日期: 2018-10-22

签发: 严平

日期: 2018-10-23



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): C-040-09B4791-S(A2009CCC0302-875735);

3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 3C 证书编号: 2003010302091137;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。