



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0308-2486060
(任务编号)

产品名称: 有填料封闭管式刀型触头熔断器

型号: RDT16-00

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 有填料封闭管式刀型触头 熔断器 型号: RDT16-00 商 标: / 样品数量: 5 支持件+16 熔断体 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-03-07 完成日期: 2017-03-09	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDT16-00
熔断体的额定电压 Un: AC500V/AC660V;
熔断体的额定电流 In: 6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,160A;
额定短路能力 Ii: 120kA/AC500V,50kA/AC660V;
分断范围和使用类别: gG;
熔断器支持件的额定电压 Un: AC660V,AC500V;
熔断器支持件的额定冲击耐受电压 Uimp: 6kV;
熔断器支持件的额定电流 In: 160A;
极数: 1P.

主检: 王 炜 签名: 日期: 2017-03-17	
审核: 陆维导 签名: 日期: 2017-03-17	
签发: 许建林 签名: 日期: 2017-03-17	

备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
见附页	见附页	见附页

- 原 3C 认可报告编号: C-040-10C0074-S;
- 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原 3C 证书编号: 2002010308013311;
- 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。