



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2993192  
(任务编号)

产品名称: 隔离开关熔断器组

型号: HH15-630

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 隔离开关熔断器组 型号: HH15-630 商标: / 数量: 3台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-10-08 完成日期: 2018-10-19	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业区) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业区) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 HH15-630; Uimp:8kV; Ui:1000V; lth=le:630A; Ue:AC380V/660V;  
 Iq:100kA/50kA; 使用类别: AC-23B; 3P

主检: 谢宏翼	日期: 2018-10-19
审核: 王强	日期: 2018-10-22
签发: 王强	日期: 2018-10-23



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): C-040-09B4827-S(A2009CCC0302-875881);  
 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;  
 4.原 3C 证书编号: 2002010305013395;  
 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);  
 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。