



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2020CQC107502-748187
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型 号: RDQH5Y-125

检测机构: 大连产品质量检验检测研究院有限公司



样品名称: 双电源自动转换开关
型 号: RDQH5Y-125
商 标: PEOPLE
样品数量: 8 台
样品来源: 企业送样
收样日期: 2021.01.18
完成日期: 2021.02.24

委托人: 人民电器集团有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区
(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区
(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站
路 555 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: RDQH5Y-125
额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV;
控制回路额定冲击耐受电压(Uimp): 2.5kV;
额定绝缘电压(Ui): 800V;
控制回路额定绝缘电压(Ui): 690V;
约定发热电流(Ith): 50A、63A、80A、100A、125A;
额定工作电压(Ue): AC400V;
额定工作电流(Ie): 50A、63A、80A、100A、125A;
使用类别: AC-33iB;
额定短路接通能力(Icm(峰值)): 52.5kA;
额定短路分断能力(Icn): 25kA;
电器级别: CB 级;
转换方式: ATSE;
极数: 3P, 4P

主检: 李玉亮 日期: 2021.02.24

审核: 高云 日期: 2021.02.25

签发: 崔红芳 日期: 2021.02.25

大连产品质量检验检测研究院
有限公司
2021年02月25日

备注: