



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

型式试验报告

■新申请 □变更 □其他:

报告编号: 03601-Z-23A0392-S

产品名称: 低压成套设备

型号: BlokSeT

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



试验报告

样品名称: 低压成套设备

型号: BlokSeT

商标: /

样品数量: 3 台

样品来源: 送检

样品生产序号: 202309001

收样日期: 2023-09-22

完成日期: 2023-09-27

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 人民电器集团有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

试验依据标准: GB/T 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: BlokSeT

额定工作电压 (U_e): 690V、480V、415V、400V、380V额定绝缘电压 (U_i): 1000V (进线柜、馈电柜)、800V (控制柜)频率 (f_n): 50Hz主母线的额定电流 (I_nA): 6300A ~ 4000A馈电柜配电母线的额定电流 (I_{nc}): 4300A ~ 1000A控制柜配电母线的额定电流 (I_{nc}): 2000A ~ 400A主母线的额定短时耐受电流 (I_{cw}): 100kA馈电柜配电母线的额定短时耐受电流 (I_{cw}): 80kA控制柜配电母线的额定短时耐受电流 (I_{cw}): 65kA

户内型

外壳防护等级: IP41、IP40、IP31、IP30

主检: 温川

签名: 温川

日期: 2023-09-28

审核: 任翔

签名: 任翔

日期: 2023-09-28

签发: 韩美丽

签名: 韩美丽

日期: 2023-09-28



(检测机构名称、盖章)

2023年9月28日

备注

送试样品: BlokSeT $I_nA=6300A$, $I_{cw}=100kA$

1. 所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级。
2. 防护等级标识为 IP40、IP31、IP30 的产品, 其柜体结构与送试产品 (IP 防护等级为 IP41) 一致, 区分 IP 防护等级仅为市场销售需要。
3. 本产品采取强排风措施, 在 #01 柜底部装有 2 个风机, 型号为: JF20060HBL2、220V、50Hz、0.25A, 厂家: 苏州市捷飞电子电机厂。温升试验时, 风机处于开启状态并向上吹风。
4. 本 CCC 产品试验报告依据 CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明。