



210020349171



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-850066

产品名称: 交流真空接触器

型 号: CKJ5-400

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心

(国家中低压配电设备质量检验检测中心)

检验检测专用章

检验检测专用章



<p>样品名称：交流真空接触器 型号：CKJ5-400 商 标：/ 样品数量：2 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2021-12-22 完成日期：2022-01-04</p>	<p>委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商)：人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
--	---

试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
 型号：CKJ5-400；
 额定冲击耐受电压 (Uimp)：8kV；额定绝缘电压 (Ui)：1200V；
 约定发热电流 (Ith)：400A；
 额定工作电压(Ue)/额定电流(Ie)：AC-3：Ue/Ie:AC1140/400A，AC-4：Ue/Ie:AC1140/330A；
 使用类别：AC-3、AC-4；
 额定控制电源电压和频率 (Us)：36V、110V、127V、220V 、380V，50Hz；
 极数：3P；
 配用的辅助触头：
 常开常闭的情况和数量：4 常开 4 常闭；Ui：690V；
 约定发热电流 (Ith)：10A；
 使用类别：AC-15：Ue/Ie：380V/1.9A；DC-13：Ue/Ie：220V/0.31A。

主检：唐璐怡	签名： 	日期：			
审核：季英瑞	签名： 	日期：			
签发：丁志东	签名： 	日期：			

备注：变更信息详见附件表 1