



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

210020349171

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-850066

产品名称: 交流真空接触器

型 号: CKJ5-400

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心

(国家中低压配电设备质量检验检测中心)

检验检测专用章

检验检测专用章



样品名称：交流真空接触器 型 号：CKJ5-400 商 标：/ 样品数量：2 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2021-12-22 完成日期：2022-01-04	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商)：人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 型号:CKJ5-400; 额定冲击耐受电压 (Uimp): 8kV; 额定绝缘电压 (Ui): 1200V; 约定发热电流 (Ith): 400A; 额定工作电压(Ue)/额定电流(Ie): AC-3: Ue/Ie:AC1140/400A, AC-4: Ue/Ie:AC1140/330A; 使用类别: AC-3、AC-4; 额定控制电源电压和频率 (Us): 36V、110V、127V、220V 、380V, 50Hz; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 4 常开 4 常闭; Ui: 690V; 约定发热电流 (Ith): 10A; 使用类别: AC-15: Ue/Ie: 380V/1.9A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.31A。	
主检：唐璐怡 签名：  日期： 	 (检测机构名称、盖章) 检验检测专用章
审核：季英瑞 签名：  日期： 	
签发：丁志东 签名：  日期： 	
备注：变更信息详见附件表 1	