



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

210020349171

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: V2021CQC107502-850061

产品名称: 交流真空接触器

型 号: CKJ5-80、CKJ5-125、CKJ5-160

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心
(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



样品名称: 交流真空接触器 型 号: CKJ5-80、CKJ5-125、 CKJ5-160 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-12-22 完成日期: 2022-01-04	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业 园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人 民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: CKJ5-80、CKJ5-125、CKJ5-160; 额定冲击耐受电压 (Uimp): 8kV; 额定绝缘电压 (Ui): 1200V; 约定发热电流 (Ith): 80A (CKJ5-80), 125A (CKJ5-125), 160A (CKJ5-160); 额定工作电压(Ue)/额定电流(Ie): CKJ5-80: AC-3: Ue/Ie: AC1140/80A, AC-4: Ue/Ie: AC1140/80A; CKJ5-125: AC-3: Ue/Ie: AC1140/125A, AC-4: Ue/Ie: AC1140/100A; CKJ5-160: AC-3: Ue/Ie: AC1140/160A, AC-4: Ue/Ie: AC1140/130A; 使用类别: AC-3、AC-4; 额定控制电源电压和频率 (Us): 36V、110V、127V、220V、380V, 50Hz; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 2 常开 2 常闭; Ui: 690V; 约定发热电流 (Ith): 10A; 使用类别: AC-15: Ue/Ie: 380V/1.9A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.31A。	
主检: 唐璐怡 签名:  日期: 2022-01-04	 (检测机构名称、盖章) 2022 年 01 月 04 日 检验检测专用章
审核: 季英瑞 签名:  日期: 2022-01-04	
签发: 丁志东 签名:  日期: 2022-01-04	
备注: 变更信息详见附件表 1	