

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-830049
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: DW15-2500

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 万能式断路器 型 号: DW15-2500 商 标: / 样品数量: 1 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-11-23 完成日期: 2021-11-26</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号</p>
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
DW15-2500 Ue: AC380V; In: 1600A、2000A、2500A; Ui: 660V; Uimp: 8kV; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; Ics: 40kA; Icu: 60kA; 极数: 3P (三个保护极, 不适用于隔离);

主检: 朱 琳 签名:  日期: 2021-12-16	浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2021年12月16日
审核: 傅 炳 签名:  日期: 2021-12-16	
签发: 马 琳 签名:  日期: 2021-12-16	

备注:
示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图

DW15-2500 3P 2500A: K-1;

变更信息	变更前	变更后
[18] 过电流脱扣器类型变更	热-电磁式	热磁式
[18]标准换版	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020
[14]供应商名称更改	乐清市正雁电器有限公司 温州朝方电气有限公司 中希合金有限公司	浙江正雁电器有限公司 浙江朝方电气有限公司 中希集团有限公司
原证书编号	CQC2003010307091106	
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-09B4699-S
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		