

# CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-830055

(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型 号: DZ15LE-100

检测机构: 湖南电科院检测集团有限公司






## 安全型式试验报告

<p>样品名称: 漏电断路器</p> <p>型号规格: DZ15LE-100</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 2台</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2021年11月2日</p> <p>完成日期: 2021年11月12日</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号</p>
---	---

试验依据标准:  
 GB/T14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 DZ15LE-100/2901, DZ15LE-100/3901, DZ15LE-100/3902, DZ15LE-100/4901;  
 Ue:AC220V(2P), AC380V(3P, 3P+N);Ui:380V;Uimp:6kV;In:63A, 80A, 100A;过电流脱扣器类型:液  
 压电磁式;使用类别:A类;脱扣级别:10A; 剩余电流脱扣器的类型:电子式;Ics=Icu:5kA;IΔ  
 n:30mA, 50mA, 75mA, 100mA;AC型;IΔm:1.5kA;2P, 3P, 3P+N(N极常通);不适用于隔离

<p>主检: 向东 签名:  日期: 2021.11.12</p> <p>审核: 薛正山 签名:  日期: 2021.11.12</p> <p>签发: 李斌 签名:  日期: 2021.11.12</p>	<p>湖南电科院检测集团有限公司 2021年11月12日</p>
---	--------------------------------------

备注:

项目	变更前	变更后
标准变更换版	GB/T14048.2-2008	GB/T14048.2-2020
生产企业地址变更	浙江省乐清市柳市镇车站路555号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
证书参数变更	Uimp: /	Uimp: 6kV
原证书编号	CQC2002010307012497	
原安全型式试验报告编号	C-040-09B4863-S	
原变更报告编号	C-040-11B2677-S	
原证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效		
EMC分包, 分包检测机构: 浙江省机电产品质量检测所		