

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号： V2021CQC107502-830056

（任务编号）

产品名称： 漏电断路器

型 号： DZ15LE-40

检测机构： 湖南电科院检测集团有限公司



安全型式试验报告

样品名称:	漏电断路器	委托人:	人民电器集团有限公司
型号规格:	DZ15LE-40	委托人地址:	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商 标:	/	生产者:	人民电器集团有限公司
样品数量:	2台	生产者地址:	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源:	企业送样	生产企业:	浙江人民电器有限公司
收样日期:	2021年11月2日	生产企业地址:	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
完成日期:	2021年11月12日		

试验依据标准:

GB/T14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ15LE-40/2901, DZ15LE-40/3901, DZ15LE-40/3902, DZ15LE-40/4901;
 Ue: AC220V (2P), AC380V (3P, 3P+N); Ui: 380V; Uimp: 6kV; In: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 过电流脱扣器
 类型: 液压电磁式; 使用类别: A类; 脱扣级别: 10A; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; Ics=Icu: 3kA; I
 Δ n: 30mA, 50mA, 100mA; AC型; I Δ m: 1kA; 2P, 3P, 3P+N(N极常通); 不适用于隔离

主检: 向东	签名: 向东	日期: 2021. 11. 12	湖南电科院检测集团有限公司 2021年11月12日
审核: 薛正山	签名: 薛正山	日期: 2021. 11. 12	
签发: 李斌	签名: 李斌	日期: 2021. 11. 12	

备注:

项目	变更前	变更后
标准变更换版	GB/T14048.2-2008	GB/T14048.2-2020
生产企业地址变更	浙江省乐清市柳市镇车站路555号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
证书参数变更	Uimp: /	Uimp: 6kV
原证书编号	CQC2002010307012495	
原安全型式试验报告编号	C-040-09B4854-S	
原变更报告编号	C-040-11B2676-S	
原证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效		
EMC部分分包，分包检测机构：浙江省机电产品质量检测所		